


Auf den genehmigten Flächen dürfen nur nichtbrennbare Baustoffe A1 oder A2 nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501 verwendet werden. In begründeten Fällen, nach Absprache, dürfen geringe Mengen nach DIN 4102, Klasse B1 bzw. DIN EN 13501 Teil 1, mind. Klasse C-s3, d2 eingebracht werden. Ein Nachweis der Schwerentflammbarkeit, durch ein anerkanntes Prüfinstitut muss vorliegen. Bodenabdeckungen, wie z.B. Teppiche, Span-, Holz-, Kunststoffplatten müssen mindestens B1 haben. Zwischen zwei Bodenabdeckungen der Baustoffklasse B1 muss eine nichtbrennbare Zwischenschicht gelegt werden. (z.B. Glasstoff mind. 350g/m<sup>2</sup>, Metallplatten, Gipskartonplatten) Deckensprinkler dürfen nicht beeinträchtigt werden.

**Forum EG**



**Ausstellungsflächen**

A: **Ausstellungsfläche muss vorher bei der Branddirektion genehmigt werden.**



Maßstab 1:200  
DIN A3

Erstellt am:  
24 Januar 2017

Gasteig München GmbH  
Rosenheimer Strasse 5  
81667 München  
www.gasteig.de

